

Zustandszahlen

(ermittelt nach DVGW Arbeitsblatt G685)

Zone B1 z=0,9638 für Brühl-City, City-West, Brühl-Nord, Brühl-Ost, Schwadorf
H = 65 m → $P_{amb}=1008,2$ mbar
T = 15 °C
 $P_{eff} = 22$ mbar

Zone B2 z=0,9600 für Badorf, Pingsdorf
H = 99 m → $P_{amb}=1004,1$ mbar
T = 15 °C
 $P_{eff} = 22$ mbar

Zone B3 z=0,9607 für Brühl-West, Heide, Kierberg, Vochem
H = 92 m → $P_{amb}=1004,9$ mbar
T = 15 °C
 $P_{eff} = 22$ mbar

Abrechnungsbrennwert

Zur Abrechnung für Lieferstellen mit Mengenumwertung (i. d. R. Ausspeisestellen für Industriekunden) kommt der unter www.stadtwerke-bruehl.de Netze → Netznutzung Erdgas → Gaseigenschaften monatlich veröffentlichte Brennwert zur Anwendung.

Für nicht monatlich abgerechnete Ausspeisestellen wird der Abrechnungsbrennwert nach den Regeln der G685 ermittelt.